

Choszczno, dnia 10.01.2023 r.

Sygnatura postępowania: ZP.271.1.2023.IPP

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Gminy Choszczno** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00013494 w dniu 05.01.2023 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie 1:

Witam, proszę o informację:

Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania optymalizatorów o mocy 450w z zastosowaniem dla każdego modułu fotowoltaicznego?

Dziękuję

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że optymalizatory powinny być dobrane w oparciu o parametry wyjściowe modułów pV. Zastosowanie jednego optymalizatora na jeden moduł jest jak najbardziej dopuszczalne. Należy jednak pamiętać o zachowaniu wymaganej funkcjonalności w szczególności sprowadzeniu napięcia DC do wartości bezpiecznej po zaniku zasilania AC.

Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk