

Opole, dnia 04.07.2024r.

Gminy Łambinowice

**Adresat:**  
**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy:**

**Zamawiający: Gmina Łambinowice**  
**Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, na zapytanie wykonawcy dokonuje następujących zmian SWZ

Pytanie Wykonawcy:

*Bardzo proszę o przedstawienie listy urządzeń instalacji pompy ciepła zgodnie ze schematem technologicznym. W dokumentacji projektowej brak legendy do udostępnionego schematu technologicznego*

*Prosimy o zamieszczenie obmiaru instalacji c.o. oraz podanie średnic instalacji od bufora do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Załączona dokumentacja projektowa oraz przedmiar nie zawiera obmiaru na instalację c.o.*

*Prosimy o określenie pojemności oraz parametrów technicznych zasobnika c.w.u.. Przedmiar robót określa montaż zasobnika o pojemności 180 litrów. W schemacie technologicznym pompy ciepła zasobnika brak.*

*Chodzi o Mańkowice.*

Zamawiający odpowiada:

W zakresie robót w MAŃKOWICE:

1. W załączniku poprawiony schemat technologiczny.
2. W załączniku poprawione rysunki z naniesionymi średnicami instalacji od bufora do rozdzielaczy. Przedmiar w rozliczeniu ryczałtowym jest pomocniczy. Dokumentacja projektowa wraz z opisem stanowi podstawę.
3. W załączniku poprawiony schemat technologiczny. Zasobnika o pojemności 180 l – nie ma, ponieważ ciepła woda jest przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych

Ze względu na drobne doprecyzowanie – nie dokonuje się zmiany terminu otwarcia i składania ofert

Z up. WÓJTA  
mgr Jerzy Rosiński  
Zastępca Wójta