



# Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65  
e-mail: [um@um.krosno.pl](mailto:um@um.krosno.pl) <http://www.krosno.pl>

GK.7012.51.2019.B

Krosno, dn.17.10.2019 r.

## WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Inwestor:

**Gmina Miasto Krosno**  
**ul. Lwowska 28a**  
**38-400 Krosno**

Nazwa i adres inwestycji :**Odprowadzenie wód deszczowych z terenów zielonych w ramach realizacji zadania pn. : Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego od strony ul. Fortecznej wraz z budową ściany oporowej na działkach nr ewid. 2139/1, 2126 obręb Śródmieście.**

Odpowiadając na złożony wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 20.09.2019 r. w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna informuje:

1. Do odprowadzania wód opadowych z powierzchni zielonych przy ul. Fortecznej z działek nr **2139/1, 2126** wykonać przyłącz kanalizacji deszczowej.
2. Przyłącz kanalizacji deszczowej należy zaprojektować do istniejącej kanalizacji deszczowej – miejsce wpięcia pokazano na załączniku mapowym, oznaczonym kolorem zielonym.
3. Włączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać poprzez zastosowanie osadnika zanieczyszczeń frakcji stałych.

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Substancje zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych wynoszą:

- zawiesina ogólna -100 mg/l i poniżej

4. Materiały zastosowane do budowy sieci i przyłączy muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
5. Przyłączenia kanalizacyjne do studzienek wpustów ulicznych należy zaprojektować z rur PE lub PCV klasy SN8 z zachowaniem średnicy  $\Phi$  160 mm.
6. Odwodnienie liniowe muru należy realizować przez zastosowanie rur drenarskich perforowanych PE lub PCV z zastosowaniem geowłókniny wraz z podsypką i obsybką z kruszyw mineralnych wg wymagań dostosowania, warstw kruszyw filtracyjnych.
7. Na powyższą inwestycję należy opracować projekt przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.

8. Na wykonanie robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę Wydziału Drogownictwa Urzędu Miasta Krosna.
9. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla Miasta Krosna w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie.
10. Inwestor zobowiązany jest uzgodnić branżowo projekt w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna. Uzgodnienie następuje w formie klauzuli umieszczonej na oryginale rysunku planu zagospodarowania terenu uzgodnionym na naradzie koordynacyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie.
11. Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
12. Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie.
13. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić w Wydziale Gospodarki Komunalnej celem odbioru.

Z up. PREZYDENTA  
Krzysztof Smerecki  
Wiceprezydent Miasta Krosna  
Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



ORIENTACJA  
SKALA 1:250