



GMINA ŁOBŻENICA

ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
urząd@lobzenica.pl

RZI-ZP.271.14.2024

Łobżenica, 26 września 2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 zawierająca - wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ), - wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.14.2024

„Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobżenica, gmina Łobżenica”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

Zakres prac obejmuje wymianę 10% pokrycia dachowego - dachówki. Proszę o informację jakiego fragmentu dachu dotyczy wymiana. Czy chodzi o naprawę całego dachu z wymianą pojedynczych dachówek, czy chodzi o wymianę dachówek w związku z wymianą obróbek blacharskich?

Wyjaśnienie nr 1

Zgodnie z projektem Zamawiający przewiduje wymianę widocznych uszkodzonych elementów na dachu i elementów uszkodzonych podczas obróbek blacharskich, które szacuje się na około 10 % pokrycia dachu.

Zapytanie nr 2

Czy remont kominów wchodzi w zakres zamówienia.

Wyjaśnienie nr 2

Zgodnie z projektem Zamawiający nie przewiduje remontu kominów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 3

Do opisu przedmiotu zamówienia załączono niżej wymienione Specyfikacje Techniczne:

- ST.01.11 Pokrywanie podłóg
- ST.01.14 Podłoża i podkłady z zapraw i betonów. Proszę o informację czy specyfikacje te zostały załączone pomyłkowo, czy może w zakres zamówienia wchodzi tego typu prace - nie wskazane w innych dokumentach (SWZ, projekcie, przedmiarach).

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający informuje, że do dokumentacji projektowej dołączono Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą integralną część dokumentacji projektowej również innego zadania inwestycyjnego. Ze STWiOR należy wyodrębnić specyfikacje prac związanych z niniejszym zadaniem inwestycyjnym w zakresie remontu wewnętrznego budynku.

Zapytanie nr 4

Proszę o podanie wymiarów tablicy informacyjnej, która ma być zamontowana w ramach zadania.

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający informuje, że wymiary tablicy informującej do zamontowania w ramach inwestycji wynoszą 120 x 180 cm.

Zapytanie nr 5

Zgodnie z opisem w SWZ - remontowi podlegają również schody zewnętrzne, o czym nie wspomina projekt i inne elementy opisu przedmiotu zamówienia. Proszę o potwierdzenie, że schody mają być remontowane? Jeśli tak prosimy o informację czy wszystkie i w jakim zakresie.

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający przewiduje remont wszystkich istniejących schodów do budynku w niezbędnym zakresie zapewniającym poprawę ich stanu technicznego zgodnie z zaleceniami Wykonawcy robót budowlanych i Nadzoru Inwestorskiego. Nie przewiduje się całkowitej wymiany schodów na nowe.

BURMISTRZ

Robert Biskupiak ¹⁹

