

Piła, 10 października 2023 r.

WZP.272.55.2023.III

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.55.2023.III**

dotyczy postępowania p.n.: **Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy
Kamiennej w Pile**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

Prosimy o podanie informacji czy warstwę ścieralną chodnika z mieszanki SMA 5 koloru czerwonego można zamiennie zastosować warstwę ścieralną z mieszanki SMA 8 koloru czerwonego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy ścieralnej z SMA8 koloru czerwonego zamiast SMA5 koloru czerwonego. Grubość warstwy ścieralnej zgodnie z dokumentacją projektową.