

**Modyfikacja dokumentacji dokonana przez Zamawiającego w zakresie robót
objętych postępowaniem**

1. Wymiana pokrycia dachowego na części istniejącej tylko w niezbędnym zakresie związanym z połączeniem dachu nadbudowywanej części i zapewnieniu odporności ogniowej zgodnie z **rysunkiem nr 5Z – rzut dachu (Architektura)**. Zamawiający zrezygnował z wymiany pokrycia dachowego istniejącej części.
2. Pomieszczenia biurowe istniejącej części podlegają remontowi w ograniczonym zakresie zgodnie z **rysunkiem nr 4Z – rzut piętra (Architektura)**.
3. W pomieszczeniach biurowych będących wskazanymi na rysunku jako przedmiot opracowania drzwi podlegają wymianie. Drzwi do pomieszczeń 1.11,1.13,1.14 nie podlegają wymianie - zmiany zostały zamieszczone w **rysunku nr 8Z – zestawienie stolarki (Architektura)**. W pomieszczeniach będących poza przedmiotem opracowania drzwi nie podlegają wymianie.
4. W części istniejącej okna nie podlegają wymianie - zmiany zostały zamieszczone w **rysunku nr 8Z – zestawienie stolarki (Architektura)**.
5. Instalacja C.O. - w pomieszczeniach w istniejącej części zakres ogranicza się do podłączenia się do istniejącej instalacji, wymiany grzejników oraz wpuszczeniu rur w ścianę – **rysunek nr CO.2 – rzut piętra (Instalacja C.O.)**.
6. Oddymianie klatki schodowej jest autonomiczne – nie wymaga się podłączenia do systemu SSP istniejącej części – **rysunek nr WM.1 – rzut parteru (Wentylacja)**
7. Dźwig osobowy – zaprojektowano jako platformę pionową dla osób niepełnosprawnych wł. dołączonego schematu – **rysunek nr P – schemat platformy**.
8. Wydzielenia p.poż na parterze w garażu karetek – wykorzystać drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej w posiadaniu Zamawiającego – **rysunek nr 3Z – rzut parteru (Architektura)**.
9. W likwidowanej klatce schodowej zamawiający zrezygnował z zejścia do piwnicy, należy uzupełnić strop, tym samym nie są wymagane wydzielenia p.poż i drzwi na poziomie piwnicy – **rysunek nr 2Z – rzut piwnicy (Architektura)**.

10. Zwrócić uwagę na umiejscowienie czerpni wentylacyjnej poza strefą p.poż – nie jest wymagana czerpnia z klapą – **rysunek nr WM.2 – rzut parteru (Wentylacja) oraz – rysunek nr WM.3 – rzut dachu**
11. Zwrócić uwagę na zestawienie klimatyzacji, zamawiający dokonał korekty ilości i mocy urządzeń – **rysunek nr KL.01 – rzut pietra (Klimatyzacja) oraz rysunek nr KL.02 – schemat (Klimatyzacja)**
12. Zwrócić uwagę na rodzaj wykończenia posadzek – wskazano na **rysunku nr 2Z – rzut piwnicy (Architektura), na rysunku nr 3Z – rzut parteru (Architektura) oraz na rysunku nr 4Z – rzut pietra (Architektura).**