



Okonek, dnia 05.04.2024 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.4.2024.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 11

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00236513/01 z dnia 08.03.2024 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytania związane z współistnieniem dwóch firm na jednym placu budowy:

Odpowiedź na pytania poniżej z Zawiadomienia nr 7 uzupełniona informację.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowego koordynatora na budowę – Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi będzie rozstrzygnięcie kwestii opisanych w pytaniach poniżej.

1. W jakim zakresie będzie przekazany plac budowy i na jakich zasadach:

a. Czy będzie dostępny teren pod zaplecze i magazyn budowy,

Odp. Tak

b. Na jakich warunkach należy ubezpieczyć plac budowy?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

c. Na jakich zasadach zlecić ochronę mienia na przekazanym terenie budowy?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

d. Na jakich zasadach będą realizowane przepisy BHP dwóch współistniejących na jednym placu budowy podmiotów

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

e. W jaki sposób ustalić ewentualne uszkodzenia mienia na przekazanym terenie budowy a przy końcu realizacji uszkodzenia nawierzchni drogowych, zaplamienia nawierzchni drogowych itd?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego koordynatora na budowę – Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi będzie rozstrzygnięcie kwestii opisanych w pytaniu.

2. Jaka jest odpowiedzialność zamawiającego przypadku gdy podmiot realizujący I etap współdzieląc jeden plac budowy utrudni lub uniemożliwi realizację przedmiotu umowy nowemu wykonawcy.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego koordynatora na budowę – Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem, między innymi będzie rozstrzygnięcie kwestii opisanych w pytaniu.

3. Na jakich zasadach będzie zamawiający rozliczał wykonawców z pobranych mediów (energia woda ścieki).

Odp. Media będą naliczane na podstawie zamontowanych podliczników, a rozliczenie za ich pobranie będzie w gestii użytkownika obiektu.

4. Trasy rurociągów w części przebiegają we wspólnym wykopie. Która z firm będzie odpowiadała za właściwe zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów? Która z firm będzie odpowiadała za odtworzenie terenu po wspólnym wykopie?

Odp. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt.

5. Jaki zakres prac elektrycznych i AKPiA, będzie musiał być wykonany we wspólnych szafach?. Trasy kablowe w części będą przebiegały wspólnymi trasami. Który z wykonawców będzie odpowiadał za odtworzenie terenu?

Odp. Zgodnie z SWZ. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt.

6. W jaki sposób firmy współdzielące plac budowy mają zorganizować ochronę mienia np. wykonanych robót we wspólnych wykopach, we wspólnych szafach, jak ochronić wspólnie tworzone oprogramowanie?

Odp. Zgodnie z SWZ.

7. Która z firm udziela gwarancji na instalacje wykonywane na wspólnych trasach, w szafach, sterownikach, wizualizacji?

Odp. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt.

8. Czy realizujący I etap podmiot ma w swojej umowie zapisy dotyczące konieczności współistnienia na jednym placu budowy z kolejnym wykonawcą, a jeżeli tak, to proszę o przekazanie takich zapisów.

Odp. Nie ma.

9. Proszę o udostępnienie protokołu przekazania placu budowy dla podmiotu realizującego I etap w celu jednoznacznego określenia zakresu przekazanego terenu budowy oraz zapisów o współistnieniu i współdziałaniu z drugim wykonawcą.

Odp. Protokół przekazania placu budowy zostanie przekazany firmie, która wygra przetarg na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków.

10. Która z firm wspólnie realizujących modernizację oczyszczalni ścieków będzie odpowiadała za wynik oczyszczania ścieków w trakcie realizacji prac?

Odp. Odpowiada firma, która modernizuje na danym etapie reaktory ELA.

11. Która z firm będzie odpowiadała za kompletność dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ewentualnie pozwolenie wodnoprawne.

Odp. Każda z firm realizujących I i II etap w swoim zakresie.

12. Która z firm będzie odpowiadała za wykonanie kompletnej instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków, instrukcji BHP i Instrukcji P-Pož.

Odp. Odpowiada firma, która później kończy swój kontrakt.

Burmistrz Okonka

Andrzej Jasilek

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).