



Ps=5,00[kW]

Zasilanie	Gniazdo wtykowe 3f ogólnodostępne	Gniazdo wtykowe 3f ogólnodostępne	Gniazdo wtykowe 1f ogólnodostępne	Gniazdo wtykowe 1f ogólnodostępne
1	2	3	4	5
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE

UWAGI:

- zestaw przyłączeniowy np. prod. PCE  
typu STAR 13M IP44 lub równoważny
- wyposażenie i miejsce zabudowy należy  
ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa

Ochrona przeciwporażeniowa:  
samoczynne wyłączenie zasilania – układ sieciowy TN-C-S

obiekt:	MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO nr 10		
adres inwestycji:	Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach, budynek nr 10, 59-230 Prochowice		
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przystaj nr uprawnień 115/DOŚ/08		
branża:	elektryczna	stadium:	projekt wykonawczy
temat rysunku:		skala:	
Schemat jednobiegowego zestawu przyłączeniowego		-	
data:	10.05.2021	nr rysunku:	EW 03
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.			