

Gorzów Wlkp., dn. 24.10.2024 r.

ZF.2380.8.2024.SS

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego nr ZP-28/2024 pt.: „Remont obiektu zlokalizowanego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gorzowie Wlkp.” do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść pytań:

Pytania z dnia 23.10.2024r.

Pytanie nr 1

Jaki jest czas wykonania zamówienia. W SWZ napisane jest 4 miesiące, we wzorze umowy 170 dni?

Odpowiedź na pytanie 1

Czas wykonania zamówienia 170 dni tj. zgodnie z projektem umowy

Pytanie nr 2

We wzorze umowy odnośnie płatności wyszczególniony jest podziela na dwa etapy związany z limitami.

Jaki jest limit płatności w 2024 r.?

Odpowiedź na pytanie 2

Limit na 2024 r. uzależniony jest od wartości i zakresu robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę robót i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Pytanie nr 3

W przedmiarze dotyczącym ogrodzenia od ul. Alei Konstytucji 3 maja, ogrodzenie jest z siatki, natomiast w projekcie ze sztachet systemowych oraz brak pozycji na furtkę. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 3

Ogrodzenie proszę przyjąć zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do sporządzenia ceny ofertowej. Należy go traktować jako materiał pomocniczy.

Pytanie nr 4

W SWZ jest zapis odnośnie wykonania wszystkich nowych posadzek z pcv. Proszę o podanie pomieszczeń w których należy to zrobić.

Odpowiedź na pytanie 4

Nowe posadzki należy wykonać w pom. 8 i 10 (rys. nr 7) na parterze.

Pytanie nr 5

Według SWZ należy wymienić grzejniki, brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 5

W wycenie proszę przyjąć wymianę wszystkich grzejników w budynku.

Pytanie nr 6

Według SWZ należy wykonać pełne wyposażenie pomieszczenia socjalnego, brak pozycji w przedmiarze. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 6

Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego zostanie zrealizowane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Według SWZ należy wykonać pełne wyposażenie sanitariatów, brak pozycji w przedmiarze. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 7

Proszę uwzględnić wymianę na nowe armaturę i ceramikę tj. 2 szt. WC typu kompakt, 2 szt. umywalk, 1 szt. brodzika, 1 baterię natryskową, 2 baterie umywalkowe.

Pytanie nr 8

W przedmiarze brak pozycji na malowanie posadzki w garażu.”

Odpowiedź na pytanie 8

Proszę w cenie ofertowej przyjąć malowanie posadzki w garażu tj. zgodnie z opisem technicznym projektu.

**SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ
POWYŻSZĄ ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z A M A W I A J A C Y