



Szczytno 30.07.2021

Znak postępowania: DM.272.8.2021.RB

## Wykonawcy

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.8.2021.RB pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno – Zabiele – Lejkowo w km 11+920 - 12+320 ”

### Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwo w/wym postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a przekrojem konstrukcyjnym drogi (rysunek nr 3).

Według rysunku należy wykonać następujące prace:

- konstrukcja nawierzchni z mieszanki AC11S gr 5cm-szerokość 5,5m,
- poszerzenie obustronne (po 80 cm z każdej strony) z kłsm 031,5mm gr 20 cm
- pobocza z materiału z korytowania ( obustronne po 75cm z każdej strony)

natomiast wg przedmiaru należy wykonać następujące prace:

- konstrukcja nawierzchni z mieszanki AC11S gr 5cm-szerokość **5,2m**
- poszerzenie jednostronne -80cm szerokości z kłsm 031,5mm gr 20 cm
- pobocze żwirowe gr 5cm po zagęszczeniu strona prawa -75 cm szerokość
- pobocze z materiału uzyskanego z korytowania –strona lewa-szerokość 75 cm.

Wobec powyższego proszę również o podanie prawidłowej ilości m2 do wykonania koryta.

Odpowiedź na wskazane powyżej zagadnienia będzie miała decydujący wpływ na prawidłową wycenę zamówienia.

### Odpowiedź

Po analizie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego zmianie ulega nazwa w przedmiarze robót poz. 4d.2 (Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni str lewa) oraz przedmiar robót poz 6d.3 (Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 400.0\*5.5 < zjazdy km 8+955 – 11+145> 20\*2.0 ) – z 2120 m2 na 2240 m2.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ust.1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie zawiadamia o dokonaniu zmiany SWZ, polegającej na zmodyfikowaniu załącznika nr 10 oraz 11 do SWZ, tj. kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót (poz 4d.2, 6d3).

W celu jasności i przejrzystości wprowadzonej modyfikacji, Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar i kosztorys- poprawiony załącznik nr 10 kosztorys ofertowy oraz poprawiony załącznik nr 11 przedmiar robót.

**Jednocześnie zawiadamiamy, że powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.**

Zatwierdził

/-/

Dyrektor Zarządu Dróg  
Powiatowych w Szczytnie  
Rafał Wilczek