

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 36/2023

P.B. przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku toalety publicznej oraz instalacji zamgławiaczy zlokalizowanej przy ul. 11-go Listopada, dz. nr 869. 11/61 w Słupsku.

"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do następujących uwag:

1. **Dla budowy przyłączy Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane.**
2. **Poszczególne etapy robót należy zgłaszać w Dziale Eksploatacji Sieci spółki „Wodociągi Słupsk”: WODA – tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA – tel. (059) 84-18-326.**
3. **Przyłącze wodociągowe poddać próbie na szczelność wg PN-97/B-10725, zdezynfekować i przepłukać.**
4. **Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega projektowana studzienka wodomierzowa z wodomierzem głównym dla obiektu toalety i podlicznikiem dla zamgławiaczy.**
5. **Należy przeprowadzić badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadającym system jakości zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.**
6. **Podejście wodomierzowe przygotować wraz z konsolą pod wodomierz Dn15 L=165mm.**
7. **Oznakowanie uzbrojenia wodociągowego (zasuwy, hydranty) należy wykonać poprzez montaż tabliczek metalowych z pomiarami wykonanymi numeratorem i farbą.**
8. **Roboty kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgłosić do odbioru w naszej spółce.**
9. **Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega projektowana przepompownia ścieków.**
10. **Dla studni kanalizacyjnych należy zastosować włazy zgodnie z normą PN-EN-124:2000.**
11. **Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem w terenie, które wystąpią na etapie wykonawstwa, projektant zobowiązany jest uzgodnić z Wykonawcą i przedstawicielem naszej spółki.**
12. **Rozwiązania techniczne nie ujęte w opisie projektu należy wykonać zgodnie z zapisami warunków technicznych dla danej inwestycji.**
13. **Do końcowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spółki:**
 - a) Dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót. Winna ona zawierać mapę w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem współrzędnych punktów.
 - b) Wyniki badań wody dla wykonanego przyłączy wodociągowego.
 - c) Protokół odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, materiały itp.).
14. **Po dokonaniu odbioru technicznego należy zgłosić się do naszej spółki celem złożenia Wniosku o zawarcie „Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków”.**
15. **Po podpisaniu w/w Umowy spółka nasza zastrzega sobie prawo montażu własnego zalegalizowanego wodomierza w celu opomiarowania zużycia wody.**
16. **Dostawa wody do obiektu nastąpi po podpisaniu z naszą spółką Umowy.**

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie spółkę „Wodociągi Słupsk”.

Powyższe uzgodnienie traci swą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Technicznego i Planowania Infrastruktury

Remigiusz Łyżwyk
pieczęć i podpis