

Tulisków, dnia 29 czerwca 2023 r.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tulisków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliskowie

Sygnatura zamówienia: RRG.271.8.2023

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą, **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliskowie** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710) przedstawia, co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o zniesienie wymogu dostarczenia aprobaty lub rekomendacji ITB oraz zaakceptowanie nawierzchni posiadających badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013.

Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881 ze zm.). Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe - nie wydaje się już takich dokumentów. Podkreślamy również, że aprobatą ITB miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 jest więc dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB (której, ponownie podkreślam, już nie da się uzyskać).

W związku z tym, prosimy o zniesienie aprobaty ITB/rekomendacji ITB i zaakceptowanie sztucznych traw posiadających badanie na zgodność z normą PN EN 15330-1:2013.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy dana nawierzchnia miała już wydaną rekomendację ITB to możliwe jest jej przedłużenie, natomiast dopuszcza się zastosowanie produktu zgodnego z EN 15330-1:2013.

Krzysztof Roman

/ - /

Kierownik zamawiającego