



**Legenda:**  
- - - Instalacja c.o. zasilanie  
- - - Instalacja c.o. powrót  
C - Piony C.O.  
Piony prowadzić i podejścia prowadzić w bruzdach ściennych.  
Leżaki C.O. układać nad posadzką przy ścianie zewnętrznej.  
Kompensacja przewodów o wymiarach 45x20x45mm wykonać w pionie.  
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.  
Punkty stałe lokalizować przy odciskach pionów i na środku kompensacji U-kształtnej. Podpory przesuwne lokalizować co 1,5m.  
Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia p.poż. o odporności ogniowej przegrody.  
Na zakończeniach pionów zamontować zawory odpowietrzające z zaworami odcinającymi (zaworniki) i zaworami poprzecznymi (zaworniki).



**Tytuł projektu:**  
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji: schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbudową dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową wiaty śmietnikowej istniejącego ogrodu oraz budową wiaty śmietnikowej.

### SCHEMAT ROZWINIĘCIA INST.C.O.

Investor:	Powiat Lęborski ul. Czajkowskich 5 84-300 Lębork	Adres bud.:	ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork obrob. 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6
Projektant:	mgr inż. Piotr Myśliwski uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr KUP/0206/PW/05.17	Sprawdzający:	mgr inż. Remigiusz Bregier uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr KUP/0154/PW/05.06
Data:	02.12.2020 r.	Skala:	Nr rys.: S16