

Kłodzko, dn. 08.08.2023 r.

ZDP.241.AZ.23-02.2023

nr postępowania **ZDP.241.AZ.23.2023**

nazwa zadania: „**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3245D NA ODCINKU ŁĄCZNA - BIERKOWICE**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 07.08.2023 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

ST D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wskazuje wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S z asfaltem 50/70 natomiast w części opisowej do projektu technicznego że z asfaltem PMB 45/80-65

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego rodzaju asfaltu ma być wykonana warstwa ścieralna AC 11S z asfaltu 50/70 czy PMB 45/80-65

AD. 1

DO W-WY WIĄŻĄCEJ MATERIAŁY PRZETARGOWE ZALECAJĄ NASTĘPUJĄCE LEPISZCZA :

WG SST : **2.2. Lepiszczka asfaltowe**

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.

Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszczka nienormowe według aprobat technicznych.

Wg opisu technicznego : warstwa ścieralna AC 11S, wg „WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz „WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne”, z lepiszczem PMB 45/80-65

Wg zapisu w SST : **Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszczka nienormowe według aprobat technicznych.**

Tak więc zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltów jak opisano powyżej.

mgr inż. Agata Kwinta
Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego