

Szczecin, 20.03.2020 r.

Nr postępowania: DP/371/36/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Remont domków w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzeli*

INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu 18.03.2020 r. przeprowadzono wizję lokalną z udziałem wykonawców.
W trakcie wizji złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Czy należy wymieniać wszystkie podgrzewacze wraz z bateriami?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie ze specyfikacją (ST2).
2. Czy należy zamontować nowe drzwi zewnętrzne do domku nr 17?
Odpowiedź:
Tak
3. Czy przewód zasilający od złącza do tablicy mieszkaniowej podlega wymianie?
Odpowiedź:
Tak, punkt rozdziału PEN na PE i N przenieść na złącze zewnętrzne.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Szczecińskiego
mgr inż. Mirosław Góralski

200320

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Włodzisław Bereszkowski
200320