

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. informuje, że ze strony Wykonawców wpłynęło zapytanie, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1:** Proszę o informacje jakie gwinty wewnętrzne mają posiadać:

- zawór kulowy DN15
- zawór kulowy DN20

**Odpowiedź:**

Wielkość	A [R]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	H [mm]
	DN 15	½"	135	101	95
DN 20	¾"	137	101	95	102