

UWAGA:

1. W przejsciu przez sciany i dno komory zasuw wykonać
   otwory Ø 95 mm dla rury Ø 50 mm
   otwory Ø 150 mm dla rury Ø 100 mm
   otwory Ø 200 mm dla rury Ø 150 mm
   Otwory uszczelnić pianką i zabezpieczyć trwale typowa osłoną gumową
2. Ściany zewnętrzne komoru zasuw zaizolować wełną mineralna gr. 100 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej
   Strop zaizolować styropianem gr. 100 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej - trapezowej. . Blachę ułożyć ze spadkiem 2% od zbiornika
3. Rurociągi miedzy zbiornikiem a komorą zasuw zaizolowav wełną mineralną w płaszczu z blachy stalowej ocybkowanej
4. Orurowanie wykonać ze S.N. gatunek OH 18 N9

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
KOMUNALKA
75-644 KOSZALIN,ul.Swierkowa 1A
tel. 601 72 98 38
komunalka@komunalka.pl

Obiekt: Modernizacj stacji uzdatniania wody w Miroszewie wraz z podłączeniem miejscowości Garbek do sieci wodociągowej w Miroszewie

Przedmiot rys.: KOMORA ZASUW

Projekt budowlany	Specjaln.nr upr.	Podpis:
Projektant: inż. Kazimierz Błahut	4 abc 7219/74/85	
Sprawdzający: inż. Bogumiła Błahut	4 ab GT-V-63/146/77	
Data: Wrzesień 2019	Skala 1:50	Rys. nr 12