

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT INSTALACJI GRZEWOCZEJ

Inwestycja : BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 9 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI
REZERW STRATEGICZNYCH W EŁKU

Adres: ul. Wilcza 2
Nowa wieś Ełcka
19-301 Ełk

Inwestor: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Projektant: mgr inż. Michał Świętorzecki, nr upr. MAZ/0102/PWBS/16

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Godlewski, nr upr. MAZ/0658/PBS/15

Grudzień 2021

SPIS TREŚCI

1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3
2	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
3	ZAKRES OPRACOWANIA	3
4	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3
5	INSTALACJA OGRZEWANIA	3
5.1	Założenia przyjęte do obliczeń:	3
5.2	Instalacja ogrzewcza	4
5.3	Instalacja spalinowa	6
5.4	Magazyn oleju	7
6	ZASTOSOWANE MATERIAŁY I PRODUCENCI	8
7	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI.	9
8	WYMAGANIA OGÓLNE.	10
9	WYMAGANIA ELEKTRYCZNE	11
10	WYTYCZNE BUDOWLANE	11
11	WYTYCZNE BHP	12
12	WYMAGANIA OGÓLNE.	13
13	UWAGI KOŃCOWE.	13
14	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	14
15	SPIS RYSUNKÓW	14

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji ogrzewczej dla istniejącego budynku magazynowego nr 9 w kompleksie magazynów rezerw materiałowych, zlokalizowanego przy ul. Wilczej 2, w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Ełk.

2 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- podkłady architektoniczne
- obowiązujące normy i przepisy
- uzgodnienia między branżowe
- projekt termomodernizacji magazynu z października 2021

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące wewnętrzne instalacje sanitarne:

- Instalację ogrzewczą opartą na aparatach grzewczych olejowych

4 Charakterystyka obiektu

Budynek magazynowy nr9 jest istniejącym wolnostojącym parterowym budynkiem o wysokości ok. 8-9m z dachem dwuspadowym. Budynek podzielono na trzy magazyny o powierzchniach odpowiednio:

Magazyn 9.1 – ok.1580m²

Magazyn 9.2 – ok.445m²

Magazyn 9.3 – ok.2040m²

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok 4065m²

Magazyn obecnie nie jest wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej ale zostanie doposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowej z odzyskiem ciepła. Magazyn nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi a budynek nie posiada żadnych innych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W magazynie będą przechowywane rzeczy i mienie nie wymagające rygorystycznych parametrów powietrza, jedynym wymaganiem jest utrzymanie w danym pomieszczeniu średniej temperatury minimalnej zgodnie z przyjętymi założeniami. Magazyny nie są wyposażone w instalację klimatyzacji.

5 Instalacja ogrzewania

5.1 Założenia przyjęte do obliczeń:

budynek leży w obszarze I-szej strefy klimatycznej. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń, otoczenia budynku, oraz zapotrzebowanie ciepła przyjęto i obliczono wg obowiązujących norm:

- | | |
|--------------------|--|
| - PN-82/B-02403 | Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, |
| - Dz.U. nr 75/2013 | Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, |
| - PN-EN ISO 6946 | Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła |

G T E C H S Y S T E M Z B I G N I E W G O D L E W S K I

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

Przyjęta temperatura zewnętrzna dla V strefy:

$T_{zewn} = -24^{\circ}\text{C}$

Przyjęte temperatury wewnętrzne dla grup pomieszczeń:

- magazyn: $+16^{\circ}\text{C}$

Dokładność utrzymania temperatury w strefie przebywania ludzi wynosi $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Współczynniki przenikania ciepła U przyjęto zgodnie z projektem termomodernizacji:

- Dach $U = 0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$,

- Ściany zewnętrzne $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ (miejscowo $U = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Bilans mocy cieplnej:

$Q_{całkowite} = 180 \text{ kW}$

5.2 Instalacja ogrzewcza

Źródłem ciepła dla budynku będą wolnostojące nagrzewnice powietrza pracujące na olej opałowy. Nagrzewnice będą zlokalizowane na zewnątrz budynku przy fasadzie. Przewiduje się po jednej nagrzewnicy dla każdego z magazynów o mocy nominalnej 60kW i 100kW. Nagrzewnice należy umieścić min 0,5m nad ziemią na dedykowanej podkonstrukcji umieszczonej na stabilnym podłożu lub fundamencie.

Nagrzewnice będą pracować w trybie recyrkulacji. Ciepłe powietrze z nagrzewnic będzie wyprowadzone systemem kanałów do budynku. Przestrzeń każdego z trzech magazynów będzie ogrzewana kanałowym powietrzem z systemu dystrybucji rozprowadzonym po magazynie wyposażonym w kratki nawiewne z przepustnicami skierowane nawiewem w dół. Kanały nawiewne projektuje się w ciągach komunikacyjnych. Nagrzewnice będą fabrycznie wyposażone w króciec nawiewny u góry urządzenia, w króciec powrotny u dołu urządzenia od strony hali. Układ nawiewny będzie realizowany za pomocą wentylatora w nagrzewnicy.

Nagrzewnica musi być wyposażona w automatykę sterującą pracą urządzenia i utrzymaniem temperatury w hali. Nagrzewnice należy dostarczać z kompletem automatyki i okablowania w skład której wchodzi czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, sterownik z funkcją programatora czasowego godzinowo tygodniowego umożliwiającego płynne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu. Czujnik temperatury w hali magazynowej należy umieszczać na środku pomieszczenia ok 0.5m nad posadzką w miejscu reprezentatywnym dla pomiaru temperatury.

Instalacja będzie wykonana z przewodów wentylacyjnych okrągłych typu SPIRO ze stalowej ocynkowanej łączonej kielichowo. Przewody ogrzewania powietrznego prowadzone w pomieszczeniach będą zaizolowane termicznie wełną z płaszczem aluminiowym NRO o grubości min 40mm, a prowadzone na zewnątrz min 80mm dodatkowo zabezpieczone płaszczem z blachy aluminiowej.

Rozprowadzenie przewodów projektu się w najwyższych możliwych miejscach przestrzeni magazynowej pod stropem i belkami pomieszczenia.

W celu regulacji temperatury w budynku projektuje się zastosowanie regulatorów indywidualnych dla każdego pomieszczenia. Aparaty grzewcze jak w poszczególnych magazynach będą wyposażone w regulatory mierzące i automatycznie regulujące temperaturę w danej przestrzeni ogrzewanej. Każde

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

pomieszczenie wymagające ogrzewania będzie wyposażone w co najmniej jeden element ogrzewania dzięki temu, każde pomieszczenie będzie posiadało oddzielną automatyczną regulację temperatury.

Dla magazynu projektuje się nagrzewnice powietrza o parametrach:

NG-1:

Moc cieplna znamionowa: 60kW

Moc cieplna użytkowa: 53kW

Przyrost temperatury powietrza: 39K

Wydatek powietrza: 4600m³/h

Spręż dyspozycyjny: 450Pa

Silnik wentylatora: 1x1,5kW, V 50Hz, 400 3N

Minimalna moc cieplna: 22,6kW

Zużycie oleju: ok. 5,7kg/h

Sprawność: 88%

Masa spalin: 93 kg/h

Wymiary: szerokość: 1412mm, głębokość 540mm, wysokość:1700

palnik co najmniej dwustopniowy

Przystosowane do montażu zewnętrznego pionowego. Z króćcami nawiewnym u góry urządzenia, ssawny od przodu urządzenia.

Z wyposażeniem dodatkowym w formie przepustnicy powrotnej i nawiewnej, falownika do wentylatora do modulacji przepływu powietrza, z kompletem automatyki, termostat pomieszczeniowy, czujnik temperatury zewnętrznej, sterownikiem z programatorem czasowym godzinowo-tygodniowym, z okablowaniem.

Np. firmy K-Bausysteme Tecnoclima typ ENERGY 60K lub równoważny

NG-2:

Moc cieplna znamionowa: 100kW

Moc cieplna użytkowa: 93kW

Przyrost temperatury powietrza: 39K

Wydatek powietrza: 8000m³/h

Spręż dyspozycyjny: 450Pa

Silnik wentylatora: 1x3,0kW, V 50Hz, 400 3N

Minimalna moc cieplna: 37,1kW

Sprawność: 90%

Zużycie oleju: ok. 9,7kg/h

Masa spalin: 181kg/h

Wymiary: szerokość: 1660mm, głębokość 540mm, wysokość:1700

palnik co najmniej dwustopniowy

Przystosowane do montażu zewnętrznego pionowego. Z króćcami nawiewnym u góry urządzenia, ssawny od przodu urządzenia.

Z wyposażeniem dodatkowym w formie przepustnicy powrotnej i nawiewnej, falownika do wentylatora do modulacji przepływu powietrza, z kompletem automatyki, termostat pomieszczeniowy, czujnik

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

temperatury zewnętrznej, sterownikiem z programatorem czasowym godzinowo-tygodniowym, z okablowaniem.

Np. firmy K-Bausysteme Tecnoclima typ ENERGY 105K lub równoważny

Nagrzewnice należy dostarczyć z kompletem automatyki ze sterownikiem wyposażonym w wyświetlacz do sterowania za pomocą standardowych termostatów, z funkcją programatora czasowego.

Podstawowe funkcje sterownika:

Temperatura powietrza,

Czas i stan pracy nagrzewnicy

Nastawa temperatury w pomieszczeniu

Programowanie czasu pracy

Nagrzewnice pracują w funkcji mierzonej temperatury w magazynie z czujników temperatury.

Urządzenia wymagają zasilenia elektrycznego.

Nagrzewnice muszą być dostarczone w wersji umożliwiającej wymianę palnika na gazowy w przyszłości.

Nagrzewnicę muszą być przystosowane do pracy w niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego -24°C. Zestawy powinny zawierać izolację paneli sekcji nawiewnej, aby zapobiec kondensacji na powierzchniach obudowy oraz silniki z elektrycznym zabezpieczeniem uzwojeń przed zamarznięciem i łożyska do pracy w niskich temperaturach

5.3 Instalacja spalinowa

Z każdego aparatu projektuje się indywidualny komin spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej zaizolowany wyprowadzony na dedykowane podkonstrukcji ponad dach przyległej hali. Jako markę referencyjną dobrano kominy firmy Jeremias

Komin odprowadzający spaliny musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Komin musi być wykonany ze sztywnych, metalowych elementów o gładkiej powierzchni, z materiału odpornego na działanie produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie oraz powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

Wszystkie elementy komina odprowadzającego spaliny muszą posiadać atesty i certyfikaty CE.

Spaliny muszą być odprowadzane do komina, sprawdzonego przez kominiarza oraz charakteryzującego się ciągiem i parametrami odpowiednimi do wymagań dla kominów przy instalacjach urządzeń spalających olej lub gaz.

Aby zapobiec cofaniu się kondensatu z komina do urządzenia, w najniższym punkcie komina spalinowego musi być zainstalowany odkraplacz kondensatu z podłączoną, drożną instalacją odprowadzania kondensatu.

Wszelkie uszczelnienia połączeń muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie.

Komin spalinowy musi zapewniać minimalne straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmując, że ciśnienie „zero” jest na połączeniu komina z czopuchem.

Komin spalinowy musi być stabilnie zamocowany i nie może wspierać się na urządzeniu.

Niezaizolowany komin spalinowy stanowi potencjalne źródło zagrożenia.

Nieodpowiednio zwymiarowany i zamontowany komin spalinowy może wzmacniać hałas i negatywnie wpływać na parametry spalania np. emisję zanieczyszczeń.

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

Wszelkie otwory w ścianach i/lub strukturach budowlanych muszą być wykonywane w sposób profesjonalny, aby uniknąć niebezpieczeństwa infiltracji wody i/lub pożaru.

Ponadto zaleca się:

- unikać lub ograniczyć w miarę możliwości odcinki poziome, które wpływają na wzrost oporów przepływu spalin,
- wykorzystywać elementy kominowe o gładkiej powierzchni z materiału odpornego na działanie produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie, których średnica jest równa lub większa niż czopuch komina w urządzeniu,
- unikać ostrych łuków i redukcji przekroju,
- właściwie zakotwiczyć komin spalinowy,
- wyposażyć komin w punkt do pobierania próbek dla analizy produktów spalania,
- w dolnej części komina spalinowego należy zainstalować tzw. wyczystkę oraz odskraplacz kondensatu z króćcem pozwalającym na odprowadzenie kondensatu do instalacji neutralizacji.
- zewnętrzny koniec komina zaopatrzyć w terminal ochronny zabezpieczający urządzenie przed infiltracją wody z opadów deszczu i znacznymi stratami ciśnienia.

Zapewnić łatwość demontażu elementów komina, jest to warunek konieczny, aby umożliwić sprawdzanie i czyszczenie wnętrza wymiennika ciepła.

5.4 Magazyn oleju

Olej opałowy będzie pobierany automatycznie przez palniki w nagrzewnicach z indywidualnych magazynów oleju zlokalizowanych na zewnątrz przy nagrzewnicach w układzie jedna nagrzewnica jeden zbiornik oleju. Projektuje się zbiorniki oleju o pojemności 2500litrów każdy. Zbiorniki należy ustawić na fundamencie w odległości min 3m od budynku z uwzględnieniem wybudowania ścianki osłonowej w klasie REI 120 na wysokość i szerokość zbiornika.

Każdy zbiornik do magazynowania oleju powinien być wyposażony w zbiornik zewnętrzny (drugi płaszcz) pełniący funkcję tacy wychwytyjącej - zbiornik dwupłaszczowy.

Dodatkowo każdy zbiornik musi być zbiornikiem ogrzewanym na okres zimowy. Zbiorniki należy dostarczyć fabrycznie zaizolowane i wyposażone w taśmy grzewcze umieszczone między płaszczami oraz instalację detekcji przecieku

Instalację poboru paliwa wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu lub stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych przez zacisk. Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować termicznie grubością izolacji min 30mm oraz zabezpieczyć kablem grzewczym w całości.

zbiorniki oleju opałowego powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.

Charakterystyka paliwa:

rodzaj paliwa: olej opałowy lekki

wartość opałowa: $W_u = 41.500 \text{ kJ/kg}$ (9.900 kcal/kg)

gęstość: $\rho = 0,88 \text{ kg/dm}^3$

zawartość siarki: $S = 0,3\%$

temperatura zapłonu: $> 55^\circ\text{C}$

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

Konieczne wyposażenie:

Wlew o '2' złączu umożliwiający podpięcie węża dystrybucyjnego bezpośrednio z cysterny paliwowej
Czujnik maksymalnego napełnienia umożliwiający bezpośrednie podłączenie go do cysterny wydającej paliwo i odcinający dopływ paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika, zapobiegając tym samym wyciekowi cieczy

Przyłącze do podłączenia uziemienia zbiornika

Obudowa dystrybutora chroniąca urządzenie przed niepowołanym dostępem zamykana na kłódkę bądź kluczyk

Oznakowanie zbiornika

W pobliżu zbiornika należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem.

Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej,

- strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;

W pobliżu zbiornika należy umieścić znaki zakazujące palenia i używania otwartego ognia.

Zgodnie z § 33 r.w.d.t.z.c. na zbiorniku powinna być zamocowana w miejscu dostępnym trwała i czytelna tabliczka fabryczna, zwana dalej "tabliczka", odporna na korozję i działanie czynnika roboczego.

Tabliczka powinna zawierać w szczególności:

- 1) nazwę lub znak wytwórcy,
- 2) numer fabryczny,
- 3) rok produkcji,
- 4) najwyższe ciśnienie robocze lub napis "bezcisnieniowy",
- 5) ciśnienie próbne,
- 6) pojemność,
- 7) nazwy czynników roboczych, na które zbiornik jest przeznaczony.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą między innymi:

- 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
- 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.

6 Zastosowane materiały i producenci

W projekcie podano producentów urządzeń oraz armatury które należy traktować jako referencyjne z możliwością zamiany na urządzenia i elementy równoważne. Pojęcie równoważności zastosowanych w projekcie materiałów budowlanych, technologii, należy to rozumieć, że równoważność rozwiązania nie

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

oznacza, że wszystkie wskazane w marce referencyjnej parametry mają być identyczne. Oznacza natomiast, że zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne musi w efekcie zapewnić Zamawiającemu identyczne jak założone w marce referencyjnej parametry techniczne urządzenia. Nie mogą one ulec zmianie - pogorszeniu. Mogą być lepsze, lecz nie gorsze jakościowo.

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz związanych z nimi: instrukcji BHP, p.poż, udzielania pierwszej pomocy etc. - w ramach ich zamawiania i montażu/instalacji.

7 Wymagania dotyczące instalacji.

Prostokątne przewody wentylacji mechanicznej wykonać z blachy ocynkowanej typ A wg BN-8865-40 (grubość odpowiednia dla przekroju kanału). Kanały i kształtki wentylacji bytowej łączone na nasuwki z uszczelkami samoprzylepnymi ze spienionego kauczuku. Kanały wentylacyjne SPIRO wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej kielichowo z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenia kanałów wykonywać na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzielen przeciwpożarowych należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy). Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie zamykane (wyposażone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów. Izolację kanałów należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do otworów rewizyjnych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stawianych izolacji.

Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe zabezpieczone będą klapami pożarowymi o odporności ogniowej EIS120

Klapy należy wyposażyć w wyzwalacze termiczne. Montaż klap i zaworów w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równą odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały przechodzące przez pomieszczenia, których nie obsługują będą obudowane w klasie odporności ogniowej ścian działowych.

Izolacje stosować wyłącznie NRO w klasie zgodnej z wymaganiami WT i normy.

Rodzaj instalacji	Grubość [mm]
Kanały powietrza prowadzone na zewnątrz budynku	80
Kanały powietrza nawiewanego	40

Przewody prowadzone na zewnątrz należy izolować termicznie 80mm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.

Przewody instalacyjne paliwowe z rur stalowych systemowych np. firmy GEBERIT typu Mapress C-Stahl podwójnie ocynkowane bądź równoważne łączone poprzez zacisk systemowy. Wszystkie kształtki (trójniki, redukcje, łuki) prefabrykowane fabrycznie systemowe. Niedopuszczalne jest wykonywanie

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

trójników bądź redukcji metodą spawania „rury w rurę”. Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych należy wykonać w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy profilowanej. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań należy zainstalować w wykonaniu ocynkowanym.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii producenta, prace prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta stosując wyłącznie materiały i elementy firmowe.

Przewody stalowe prowadzone na zewnątrz należy zaizolować otuliną z wełny skalnej firmy np. ROCKWOOL systemu OTULINA 800 ROCKWOOL bądź równoważne oraz zabezpieczyć kablem grzewczym.

Zbiorniki oleju opałowego powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów.

Lokalizacja ścian o odporności pożarowej wg dokumentacji branży architektonicznej – do koordynacji na etapie budowy.

8 Wymagania ogólne.

Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności i/lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia podane w projekcie urządzenia nie są już produkowane, bądź nie posiadają ważnych certyfikatów i/lub atestów), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta lub Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wewnątrz przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń i/lub ciał obcych.

W przypadku prac mających wpływ na wszelkie elementy konstrukcyjne np. wprowadzanie nowego otworowania w ścianach żelbetowych wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem autorskim i projektantem konstrukcji możliwość wykonania danych prac i pozytywnego ich zaopiniowania.

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

przejścia instalacyjne). Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. W szczególności należy zastosować odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przekładki tłumiące pomiędzy urządzeniami a elementami budynku, króćce elastyczne przewodów wentylacyjnych przy wentylatorach.

Izolacje przewodów należy stosować w odpowiedniej klasie zapewniającej nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

9 Wymagania elektryczne

Dla urządzeń należy zapewnić zasilanie elektryczne. Zasilanie przewiduje się z rozdzielnic magazynowych, zlokalizowanych wewnątrz budynku. Urządzenia wymagające prądu to olejowe aparaty grzewczo wentylacyjne oraz system podgrzewania zbiorników. Poniżej zestawienie parametrów technicznych poszczególnych urządzeń, które należy zapewnić.

1. Aparat grzewczy o mocy 100 kW, V=8000 m³/h, dP 450 Pa np. K-Bausysteme Energy105 + wewnętrzna automatyka systemu

- zasilanie trójfazowe + N
- napięcie 400 ~ 50 Hz 3N (±5%)
- stopień zabezpieczenia elektrycznego IP44
- moc elektryczna 3,0 kW
- pobór prądu 6,2 A

2. Aparat grzewczy o mocy 60 kW, V=4600 m³/h, dP 200 Pa np. K-Bausysteme Energy60 + wewnętrzna automatyka systemu

- zasilanie trójfazowe + N
- napięcie 400 ~ 50 Hz 3N (±5%)
- stopień zabezpieczenia elektrycznego IP44
- moc elektryczna 1,5 kW
- pobór prądu 3,31 A

3. Zbiornik dwupłaszczowy z ogrzewaniem płaszcza wewnętrznego, wskaźnikiem napełnienia i detekcją wycieku objętość 1600 l.

- zasilanie 230 V

10 Wytyczne budowlane

W przypadku prac mających wpływ na jakiegokolwiek elementy konstrukcyjne np. wprowadzanie nowego otworowania w ścianach żelbetowych, w okolicach podparć legarów, belek, otworowania w stropach, wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem autorskim i projektantem konstrukcji możliwość wykonania danych prac i pozytywnego ich zaopiniowania. Nie dopuszcza się wykonania ingerencji negatywnie wpływających na konstrukcję obiektu.

11 Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE, certyfikat zgodności z Polska Norma lub z aprobatą techniczną)

Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

Montaż instalacji i urządzeń musi być prowadzony przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do wymaganych przepisów w zakresie szkolenia BHP oraz posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac na wysokości.

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na wysokości i przy robotach ziemnych. Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgródzone, a pracownicy powinni posiadać odzież i sprzęt ochrony osobistej dostosowany do zagrożeń występujących przy wykonywanych pracach. Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracę z zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych i bezpieczeństwa. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące ochronie życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Na całym terenie prowadzenia robót obowiązywać powinien nakaz noszenia kasków ochronnych przez wszystkich pracowników i służb dozoru.

Przebywanie na terenie robót osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu zezwolenia przez kierownika robót i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na terenie.

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

12 Wymagania ogólne.

Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności i/lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia podane w projekcie urządzenia nie są już produkowane, bądź nie posiadają ważnych certyfikatów i/lub atestów), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta lub Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wewnątrz przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń i/lub ciał obcych.

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne).

Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. W szczególności należy zastosować odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przekładki tłumiące pomiędzy urządzeniami a elementami budynku, króćce elastyczne przewodów wentylacyjnych przy wentylatorach.

Izolacje przewodów należy stosować w odpowiedniej klasie zapewniającej nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Widoczny osprzęt instalacyjny wymaga akceptacji Architekta oraz Inwestora. Kolorystyka wszystkich widocznych elementów instalacji powinna być potwierdzona przez Architekta i, w przypadku niezgodności z wytycznymi, pomalowana na wyznaczony kolor RAL.

13 Uwagi końcowe.

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt nr 6 z Września 2003 r oraz wytycznymi producentów urządzeń i materiałów, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” INSTAL Zeszyt 5 oraz wytycznymi producentów urządzeń i materiałów, zgodnie z “Warunkami Technicznymi

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI

01-493 Warszawa, ul. Apenińska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Montaż i rozruch urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń. Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. Przejścia wszelkich przewodów rurowych przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wyposażyć w atestowane przepusty o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia przeciwpożarowych.

14 Spis załączników

- uprawnienia i izba projektanta

15 Spis rysunków

PW.IG.M09.01

Rzut parteru

skala: 1:200