


## LEGENDA:

- kanał wentylacyjny nawiewny
- kanał wentylacyjny wyciągowy
- przewód wentylacyjny okrągły
- przewód wentylacyjny prostokątny
- OK+0,00 rzędna osi kanału
- SK+0,00 rzędna spodu kanału (podana do blachy)
- MAGAZYN-9.3 +16°C oznaczenie pomieszczenia temperatura obliczeniowa

## UWAGI:

1. PRZEWODY WENTYLACYJNE MONTOWAĆ NAD REGAŁAMI
2. PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEŻY IZOLOWAĆ TERMICZNIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ IZOLOWANE WEŁNĄ MINERALNĄ 80MM ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO PŁASZCZEM Z BLACHY ALUMINIOWEJ
4. NA KANAŁACH ZAMONTOWAĆ REWIZJE DOSTEPOWE ZGODNIE Z NORMĄ
5. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI.
6.PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE POŻAROWO ZGODNIE Z KLASĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO KLAPAMI P.POŻ ORAZ KLAPAMI EIS120 NA PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
7. Z UWAGI NA BRAK KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI STANU ISTNIEJĄCEGO OSTATECZNĄ KOORDYNACJĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ NA ETAPIE BUDOWY

Temat:
PROJEKT INSTALACJI OGRZEWCZEJ DLA MAGAZYNU NR 9

Inwestor:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Inwestycja:
BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 9 SKŁADNICY RZĄDOWEJ
AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W EŁKU
ADRES UL. WILCZA 2
NOWA WIEŚ EŁCKA
19-301 EŁK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: mgr inż. Michał Świętorzecki | Nr upr.: MAZ/0102/PWBS/16 | Podpis: | |
| Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Godlewski | Nr upr.: MAZ/0658/PBS/15 | Podpis: | |

Tytuł rysunku: Instalacje ogrzewcze
rzut poziomu parteru

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | | Skala: 1:200 | Nr rysunku: PW.IG.M9.01 | | Rewizja: 0 |
| Data: 12.2021 | Branża: instalacje sanitarne | | | | |