

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OSADNIK WTÓRNY NR IV

1. Oczyszczenie przerw dylatacyjnych z istniejących uszczelnień
2. Oczyszczenie powierzchni pionowych zbiornika metodą strumieniowo – ścierną
3. Oczyszczenie powierzchni poziomych zbiornika metodą strumieniową – ścierną
4. Oczyszczenie odkrytego zbrojenia
5. Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia
6. Reprofilacja powierzchni szczelin dylatacyjnych zaprawami PCC
7. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym poliuretanowym do gł. ok. 4 cm
8. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych wodoszczelnym kitem trwale plastycznym
9. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych profilem poliuretanowym o szerokości pasków odpowiadających szerokości szczeliny dylatacyjnej
10. Izolacja powierzchni poziomych i pionowych zbiornika preparatami epoksydowymi - warstwa podkładowa
11. Izolacja powierzchni poziomych i pionowych zbiornika preparatami epoksydowymi – warstwa nawierzchniowa
12. Zabezpieczenie połączenia ściany zbiornika z płytą denną profilem lub taśmą poliuretanową
13. Zabezpieczenie połączenia słupów ramy wlotowej ze ścianą leja
14. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych