

Toruń 12.05.2022 r.

Sygn. pisma <sup>143</sup>TI...../2022JG

Znak TI.221.01.2022.JG

**Do Wykonawców  
biorących udział w  
postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Modernizacja osadnika wtórnego nr IV – Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu” - (nr ref. TI.221.01.2022.JG)

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało nadesłane pytanie. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

„Proszę o uściślenie jaką metodą mają być oczyszczone powierzchnie pionowe i poziome zbiornika  
- czy za pomocą wody pod dużym ciśnieniem (tak jak były czyszczone zbiorniki osadników wstępnych)  
- czy za pomocą sprężonego powietrza i piasku  
Proszę o podanie metody”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wyboru metody oczyszczania powierzchni betonowych zbiornika. Zamawiający dopuszcza oczyszczanie powierzchni betonowych zbiornika zarówno metodą hydrodynamiczną, jak i metodą strumieniowo-cierną.

Przygotowane do aplikacji powłok izolacyjnych podłoże winno być pozbawione luźnych frakcji, pyłów, rys, wykwitów, zaolejenia itp. Wytrzymałość podłoża/betonu na odrywanie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa.

Zamawiający zaleca wstępne oczyszczenie powierzchni betonowych zbiornika przy użyciu myjki wysokociśnieniowej i czyszczenie właściwe przy zastosowaniu metody zaproponowanej przez Wykonawcę.

**PROKURENT**

*Stanisław Wesolowski*

**Prezes**

*Włodzisław Majewski*